P.P.U.H. „SANITAR" EWA BĄCZKIEWICZ

Al. Marcinkowskiego 15a-15b
63-600 Kępno
tel/fax: 627824318
tel kom: 601719580
NIP: 619-122-77-74
e-mail: sanitar.kepno@interia.pl

Kępno, dnia: **10.02.2025**
(miejscowcść) (data)

Nr protokołu 1/ŚW/2025

PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ
(LOKALU UŻYTKOWYM)

Szkoła Podstawowa w Świbie
(nazwa obiektu)
położonego

Świba 146, 63-600 Kępno
(adres obiektu)
Gmina Kępno
(właściciel budynku)
przeprowadzonej w dniach:
09.02.2025r.
(data przeprowadzonej kontroli)

Adres lokalu: Świba 146, 63-600 Kępno
Właściciel lub użytkownik lokalu: Szkoła Podstawowa w Świbie

Wykaz osób przeprowadzających kontrolę:

1. .Ewa Bączkiewicz specjalność: eksploatacja oraz dozór instalacji i sieci gazowych E/199/0469/2018, D/199/0468/2018

Data ostatniego przeglądu technicznego -
Wyniki kontroli:

Lp	Zakres kontroli	Opis stanu technicznego i stwierdzone nieprawidłowości
1.	Ocena stanu technicznego reduktora 1-go i 2-go stopnia	Nieprawidłowości nie stwierdzono -stan dobry
2.	Ocena szczelności połączeń z reduktorami	Nieprawidłowości nie stwierdzono – stan dobry
3.	Ocena stanu technicznego przewodów	dobra
4.	Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych Rodzaj: a) Kotłownia – Kocioł gazowy - 2 szt;	dobra
5.	Ocena stanu technicznego połączeń z urządzeniem gazowym	dobra
6.	Szczelność całej instalacji gazowej	szczelna
7.	Ocena skuteczności działania wentylacji	sprawna
8.	Ocena prawidłowości odprowadzania spalin	sprawna
9.	Zgodność instalacji gazowej z przepisami	zgodna